

LU.ZUZ.1.4210.216.2022.EP
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575
tel.: +48 (83) 343 41 08
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl
(2)

OBWIESZCZENIE

**Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 22 listopada 2022 r.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Wójta Gminy Mircze o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj. studni chłonnej rozsączającej wprowadzającej do ziemi wody opadowe lub roztopowe bez oczyszczenia, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1322/22 w m. Mircze, gm. Mircze;
2. usługę wodną w zakresie odprowadzanie wód opadowy lub roztopowych bez oczyszczenia do ziemi projektowaną studnią chłonną z terenu utwardzonego działki nr ewid. 1321/70 i części działki nr ewid. 1321/62 w miejscowości Mircze, gm. Mircze,

a) w ilości:

Q max s = 0,0038 m³/s;

Q śr. rocz. = 101,40 m³/rok;

b) powierzchnia odwadnianej zlewni:

- **powierzchnia całkowita:** Fc = 226,10 m²;

- **powierzchnia zredukowana:** Fzr = 181,0 m²;

c) o dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń:

- **węglowodory ropopochodne** – 15 mg/l;

- **zawiesina ogólna** – 100 mg/l.

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.10.2022 r. (data złożenia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami można zapoznać się w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Sprawę prowadzi:
Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk
tel. 83 342 70 54, 532 032 264

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wносить w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

DYREKTOR
Henryk Gmitruczuk

Umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od do,

Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od do,

Pieczęć i podpis: